

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий,



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: ул. Города Волос, д. 11, г. Ростов-на-Дону, 344018. Телефоны: Секретарь: (863) 240-63-08.
Факс: (863) 244-27-85.

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Семикаракорскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Почтовый адрес: пр. Араканцева, 30, г. Семикаракорск, Ростовская область, 346630.
Телефоны: (86356) 4-71-12, факс (86356) 4-71-12.

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 23/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение дет-
ский сад «Колокольчик»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении выездной проверки №23 от 23.11.2022 г.
в период с «16» декабря 2022 г. по «27» декабря 2022 г.

Инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
Семикаракорскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростов-
ской области лейтенантом внутренней службы Лаптевым Р.Ю.

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе, которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующий –
Марчук Виктория Александровна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На входных дверях помещения котельной отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности и класса зоны	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479	03.03.2023	
2.	На объекте защиты не хранятся техническая документация на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479	03.03.2023	
3.	Не разработан регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479	03.03.2023	
4.	На объекте защиты направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью, либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479	03.03.2023	
5.	В помещении пищеблока неисправно эвакуационное освещение	п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479	03.03.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий Марчук В.А.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

В. Мел.
(подпись)

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Семикаракорскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области
лейтенант внутренней службы
Лаптев Р.Ю.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

ПРЕДКАЗНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЪЕКТОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.2002 № 123-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и постановления Правительства Российской Федерации от 25.08.2003 № 517 «Об утверждении Правил противопожарного государственного надзора и технического надзора»

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 10 Федерального закона от 21.12.2002 № 123-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и пункта 1 статьи 10 постановления Правительства Российской Федерации от 25.08.2003 № 517 «Об утверждении Правил противопожарного государственного надзора и технического надзора»

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 10 Федерального закона от 21.12.2002 № 123-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и пункта 1 статьи 10 постановления Правительства Российской Федерации от 25.08.2003 № 517 «Об утверждении Правил противопожарного государственного надзора и технического надзора»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение Детский сад
«Колокольчик»
346630, область Ростовская,
г Семикаракорск, переулок 5-й, 49
ИНН 6132010983 КПП 613201001
ОГРН1096132000084 ОКПО 27217934
E-mail: mbdou.ds.kolokolchik@yandex.ru
Тел: 8(86356) 4-09-98
Исх.48 № 02.03.2023г.

Начальнику отделения надзорной деятельности и
профилактической работы по Семикаракорскому
району УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Ростовской области
майору внутренней службы
Гаврилову И.А.

Иван Александрович
02.05.2023

Уважаемый Иван Александрович!

В ответ на Ваше Предписание «Об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности» № 23/1 от 27.12.2022г МБДОУ Д/с «Колокольчик» сообщает о том, что были проведены мероприятия по устранению выявленных нарушений, а именно:

1. Предписание рассмотрено с участием инспектора Отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Семикаракорскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области лейтенантом внутренней службы Лаптевым Романом Юрьевичем. С предписанием № 23/1 от 27.12.2022г «Об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности» согласны.
2. Была проведена плановая выездная проверка, в ходе которой было выявлено нарушения. Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» было устранено:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На входных дверях помещения котельной отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности и	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от	03.03.2023	исполнено

	класса зоны	16.09.2020 г. №1479		
2.	На объекте защиты не хранится техническая документация на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479	03.03.2023	исполнено
3.	Не разработан регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479	03.03.2023	исполнено
4.	На объекте защиты направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателям со светоотражающей поверхностью, либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479	03.03.2023	исполнено
5.	В помещении пищеблока неисправно эвакуационное освещение	п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479	03.03.2023	исполнено

Приложение:

1. Копии документов и фотографии прилагаются.

Заведующий МБДОУ Д/с «Колокольчик»



В.А. Марчук